

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Παρασκευή, 3 Απριλίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 3 Απριλίου 2026	00:00	27,06	19,57	7,48	0,00			1	1	1		1				8,20	8,41
	01:00	23,88	16,71	7,17	0,00			1	1			1				7,65	7,61
	02:00	23,11	16,44	6,67	0,00			1	1			1				6,80	6,77
	03:00	22,55	16,50	6,05	0,00			1	1			1				6,17	6,20
	04:00	21,98	16,48	5,50	0,00			1	1			1				5,62	5,62
	05:00	22,81	16,56	6,25	0,00			1	1			1				6,35	6,41
	06:00	26,15	16,71	9,44	0,00			1	1			1				9,54	9,61
	07:00	31,40	19,39	12,01	0,00			1	1			1				12,48	12,52
	08:00	34,58	22,13	12,45	0,00			1	1	1		1				13,45	13,44
	09:00	35,83	22,93	12,90	0,00			1	1	1		1				13,69	13,69
	10:00	34,62	21,78	12,83	0,00			1	1	1		1				13,70	13,70
	11:00	35,80	23,43	12,37	0,00			1	1	1		1				13,71	13,72
	12:00	36,84	26,65	10,19	0,00			1	1	1		1				13,73	13,73
	13:00	38,73	26,35	12,38	0,00			1	1	1		1				13,73	13,73
	14:00	38,73	26,63	12,10	0,00			1	1	1		1				13,73	13,73
	15:00	38,76	26,32	12,45	0,00			1	1	1		1				13,73	13,73
	16:00	38,75	27,48	11,28	0,00			1	1	1		1				13,73	13,73
	17:00	40,54	30,00	10,55	0,00			1	1	1		1			1	13,73	13,73
	18:00	42,16	30,22	11,94	0,00			1	1	1		1			2	13,73	13,73
	19:00	44,51	32,03	12,48	0,00			1	1	1		1			2	13,73	13,73
20:00	45,90	37,00	8,90	0,00			1	1	1		1		1	2	13,73	13,73	
21:00	42,46	36,82	5,63	0,00			1	1	1		1		1	2	13,50	13,46	
22:00	37,05	33,93	3,12	0,00			1	1	1		1			2	11,23	11,38	
23:00	31,62	29,80	1,82	0,00			1	1	1		1				9,83	9,78	

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης