

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Παρασκευή, 10 Απριλίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
Η Ρ Ε Σ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 10 Απριλίου 2026	00:00	26,01	24,42	1,60	0,00			1	1	1		1				4,94	4,86
	01:00	22,93	22,19	0,74	0,00			1	1	1		1				4,24	4,45
	02:00	21,54	20,79	0,74	0,00			1	1			1				5,23	5,21
	03:00	20,72	20,51	0,21	0,00			1	1			1				4,38	4,37
	04:00	20,36	20,32	0,04	0,00			1	1			1				3,98	3,98
	05:00	20,79	20,76	0,03	0,00			1	1			1				4,37	4,40
	06:00	22,32	22,32	0,00	0,00			1	1	1		1				2,71	2,59
	07:00	24,31	24,31	0,00	0,00			1	1	1		1				3,76	3,82
	08:00	25,52	25,52	0,00	0,00			1	1	1		1				3,61	3,63
	09:00	26,32	26,32	0,00	0,00			1	1	1		1				4,36	4,37
	10:00	25,74	25,74	0,00	0,00			1	1	1		1				3,93	3,88
	11:00	24,37	24,27	0,10	0,00			1	1	1		1				2,53	2,51
	12:00	24,53	24,16	0,38	0,00			1	1	1		1				2,73	2,67
	13:00	24,59	24,28	0,31	0,00			1	1	1		1				2,70	2,72
	14:00	24,12	23,39	0,73	0,00			1	1	1		1				2,35	2,26
	15:00	23,47	22,59	0,88	0,00			1	1	1		1				2,56	2,60
	16:00	24,17	23,22	0,95	0,00			1	1	1		1				3,46	3,47
	17:00	25,53	23,88	1,65	0,00			1	1	1		1				4,70	4,74
	18:00	28,89	27,30	1,59	0,00			1	1	1		1				6,91	7,00
19:00	32,03	29,87	2,16	0,00			1	1	1		1		1		9,82	9,92	
20:00	32,90	30,71	2,19	0,00			1	1	1		1		2		10,19	10,12	
21:00	30,77	28,53	2,24	0,00			1	1	1		1		1		8,37	8,42	
22:00	31,89	30,95	0,94	0,00			1	1	1		1				9,99	10,02	
23:00	30,06	28,99	1,07	0,00			1	1	1		1				8,39	8,26	

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης