

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τρίτη, 21 Απριλίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 21 Απριλίου 2026	00:00	21,48	18,05	3,43	0,00			1	1			1				3,50	5,16
	01:00	19,51	16,21	3,31	0,00			1	1			1				3,50	3,93
	02:00	18,69	15,96	2,73	0,00			1	1			1				3,04	3,68
	03:00	18,07	15,89	2,18	0,00			1	1			1				3,00	3,05
	04:00	18,00	16,05	1,95	0,00			1	1			1				3,00	2,89
	05:00	18,75	16,99	1,75	0,00			1	1			1				3,21	3,41
	06:00	20,45	18,57	1,88	0,00			1	1			1				5,16	5,16
	07:00	23,21	21,24	1,97	0,00			1	1			1				6,78	6,83
	08:00	23,81	21,91	1,90	0,00			1	1			1		1		7,28	7,31
	09:00	23,78	22,56	1,22	0,00			1	1			1		2		6,63	6,61
	10:00	22,68	21,08	1,61	0,00			1	1			1		1		6,10	6,05
	11:00	22,23	19,82	2,41	0,00			1	1			1				5,81	5,83
	12:00	22,12	19,17	2,95	0,00			1	1			1				5,80	5,76
	13:00	21,44	17,71	3,73	0,00			1	1			1				5,06	5,08
	14:00	20,12	16,52	3,60	0,00			1	1			1				3,86	3,80
	15:00	18,59	16,47	2,11	0,00			1	1			1				2,25	2,24
	16:00	18,62	16,46	2,16	0,00			1	1			1				2,25	2,25
	17:00	20,56	16,61	3,95	0,00			1	1			1				4,04	4,12
	18:00	23,89	17,66	6,23	0,00			1	1			1				7,27	7,39
	19:00	27,70	20,37	7,33	0,00			1	1			1				10,70	10,78
20:00	32,29	24,50	7,79	0,00			1	1	1		1				11,34	11,35	
21:00	31,79	22,94	8,85	0,00			1	1	1		1				10,02	9,90	
22:00	27,93	22,72	5,21	0,00			1	1	1		1				5,47	6,11	
23:00	24,16	23,31	0,85	0,00			1	1	1		1				4,50	2,36	

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Τήρηση αυξημένης εφεδρείας λόγω αυξημένης αέργου ισχύος στο δίκτυο τις πρώτες πρωινές ώρες.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης