

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Πέμπτη, 26 Μαρτίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
Η Ρ Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 26 Μαρτίου 2026	00:00	25,07	16,97	8,10	0,00			1		1		1				9,27	9,26
	01:00	22,55	15,85	6,70	0,00					1		1		1		9,07	9,05
	02:00	21,71	17,27	4,43	0,00		1			1		1		1		8,65	8,64
	03:00	21,12	16,95	4,17	0,00		1			1		1				8,45	8,45
	04:00	21,00	17,61	3,39	0,00		1			1		1				8,40	8,39
	05:00	22,22	18,38	3,84	0,00		1			1		1		1		8,85	8,88
	06:00	25,56	21,18	4,37	0,00			1		1		1		3		9,92	9,89
	07:00	28,76	24,86	3,90	0,00			1		1		1		3		11,06	11,09
	08:00	28,89	27,04	1,85	0,00			1		1		1		4		10,53	10,50
	09:00	28,42	27,60	0,82	0,00			1		1		1		4	1	9,75	9,75
	10:00	26,96	26,22	0,74	0,00			1	1	1		1		2	1	6,23	6,02
	11:00	26,42	25,37	1,05	0,00			1	1	1		1				4,50	4,53
	12:00	25,48	25,11	0,38	0,00			1	1	1		1				3,65	3,63
	13:00	25,46	25,33	0,13	0,00			1	1	1		1				3,60	3,59
	14:00	24,72	24,70	0,02	0,00			1	1	1		1				2,86	2,84
	15:00	24,25	24,25	0,00	0,00			1	1	1		1				3,39	3,41
	16:00	25,83	25,82	0,01	0,00			1	1	1		1				4,25	4,23
	17:00	29,38	29,38	0,00	0,00			1	1	1		1			1	7,05	7,10
	18:00	35,48	35,44	0,03	0,00			1	1	1		1			5	11,02	10,97
	19:00	40,55	40,03	0,52	0,00			1	1	1		1			6	10,49	10,35
20:00	40,89	39,50	1,40	0,00			1	1	1		1			6	10,84	10,80	
21:00	38,54	36,11	2,43	0,00			1	1	1		1			5	10,86	11,02	
22:00	33,87	29,69	4,17	0,00			1	1	1		1			1	11,67	11,61	
23:00	28,85	22,23	6,62	0,00			1	1	1		1				9,11	9,28	

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης