

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Κυριακή, 29 Μαρτίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
Η Ρ Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 29 Μαρτίου 2026	00:00	26,10	26,02	0,07	0,00			1	1	1		1				5,58	5,59
	01:00	23,34	23,06	0,28	0,00				1	1		1				6,65	6,77
	02:00	22,15	21,89	0,26	0,00				1	1		1				0,00	0,00
	03:00	0,00	0,00	0,00	0,00											0,00	0,00
	04:00	21,60	21,16	0,44	0,00				1	1		1				5,12	5,09
	05:00	21,44	20,53	0,92	0,00				1	1		1				4,93	4,93
	06:00	22,48	21,70	0,78	0,00				1	1		1				5,93	5,95
	07:00	24,64	23,44	1,20	0,00				1	1		1		1		7,83	7,82
	08:00	28,23	27,19	1,04	0,00			1	1	1		1				6,56	6,54
	09:00	31,42	29,65	1,77	0,00			1	1	1		1		1		9,41	9,43
	10:00	32,21	31,76	0,45	0,00			1	1	1		1		2		9,27	9,26
	11:00	32,63	31,79	0,84	0,00			1	1	1		1		2		9,65	9,68
	12:00	35,29	34,73	0,56	0,00			1	1	1		1		5		10,62	10,62
	13:00	34,06	32,49	1,57	0,00			1	1	1		1		4	1	10,04	10,02
	14:00	31,99	31,42	0,56	0,00			1	1	1		1		4		8,11	8,01
	15:00	29,20	28,60	0,60	0,00			1	1	1		1		2		6,43	6,39
	16:00	27,85	27,51	0,34	0,00			1	1	1		1		2		4,97	5,03
	17:00	29,39	29,24	0,15	0,00			1	1	1		1		1		6,91	6,95
	18:00	32,14	32,04	0,10	0,00			1	1	1		1		3		8,84	8,90
	19:00	37,64	37,60	0,03	0,00			1	1	1		1		6		12,11	12,17
20:00	43,17	42,94	0,23	0,00			1	1	1		1		8	2	13,72	13,73	
21:00	41,96	41,50	0,46	0,00			1	1	1		1		8	2	13,72	13,72	
22:00	36,87	36,20	0,67	0,00			1	1	1		1		4		12,87	12,84	
23:00	31,47	30,61	0,86	0,00			1	1	1		1				9,73	9,65	

Μερική διακοπή λόγω βλάβης στο δίκτυο το διάστημα 12:45 με 13:50.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης