

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τετάρτη, 1 Απριλίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900			
ΕΡΡΕΣΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τετάρτη, 1 Απριλίου 2026	00:00	5,25	4,48	0,77			1	1							0,93	0,92	
	01:00	4,73	3,94	0,79			1	1							0,81	0,85	
	02:00	4,62	3,42	1,20				1							1,37	1,37	
	03:00	4,45	3,58	0,87				1							1,19	1,19	
	04:00	4,36	3,72	0,65				1							1,10	1,11	
	05:00	4,60	4,20	0,40				1							1,33	1,33	
	06:00	5,27	4,94	0,33				1							1,49	1,48	
	07:00	6,14	5,55	0,59			1	1							1,65	1,66	
	08:00	6,77	6,05	0,73			1	1							1,86	1,81	
	09:00	7,27	6,03	1,24			1	1							2,40	2,42	
	10:00	7,62	6,15	1,47	1		1	1							2,21	2,21	
	11:00	7,62	5,93	1,69	1		1	1							2,20	2,21	
	12:00	7,47	5,55	1,92	1		1	1							2,05	2,05	
	13:00	7,36	5,72	1,64	1		1	1							1,93	1,95	
	14:00	7,24	6,16	1,08	1		1	1							1,83	1,82	
	15:00	6,93	5,57	1,36	1		1	1							1,52	1,52	
	16:00	6,73	5,43	1,30	1		1	1							1,29	1,31	
	17:00	7,37	5,43	1,93	1		1	1							1,93	1,94	
	18:00	8,29	6,18	2,10	1		1	1							2,82	2,84	
	19:00	9,05	6,63	2,42				1	1						2,51	2,43	
20:00	9,62	6,66	2,96				1	1						2,96	3,03		
21:00	8,88	6,48	2,40				1	1						2,43	2,39		
22:00	7,55	6,50	1,05				1	1						1,08	1,06		
23:00	6,47	5,43	1,04			1		1						1,03	1,19		

Από τις απογευματινές και βραδινές ώρες επικρατούσε κακοκαιρία.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης