

| ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | | | | Τετάρτη, 8 Απριλίου 2026 | | | | |
|--------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------------------|------------|---|--|--|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 5,800 | 5,800 | 0,800 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | | | |
| ΕΡΡΕΣΗ | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | ΦΟΡ.ΗΖ(x4) | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Τετάρτη, 8 Απριλίου 2026 | 00:00 | 5,16 | 4,28 | 0,87 | | | 1 | | 1 | | | | | | 1,05 | 1,11 | |
| | 01:00 | 4,70 | 4,16 | 0,54 | | | | | 1 | | | | | | 1,46 | 1,44 | |
| | 02:00 | 4,47 | 3,57 | 0,90 | | | | | 1 | | | | | | 1,22 | 1,22 | |
| | 03:00 | 4,30 | 3,98 | 0,32 | | | | | 1 | | | | | | 1,05 | 1,05 | |
| | 04:00 | 4,31 | 4,22 | 0,09 | | | | | 1 | | | | | | 1,05 | 1,05 | |
| | 05:00 | 4,55 | 4,51 | 0,04 | | | | | 1 | | | | | | 1,27 | 1,28 | |
| | 06:00 | 5,17 | 5,11 | 0,06 | | | | | 1 | | | | | 1 | 1,00 | 0,98 | |
| | 07:00 | 5,61 | 5,28 | 0,33 | 1 | | | | 1 | | | | | | 1,32 | 1,35 | |
| | 08:00 | 6,57 | 6,01 | 0,55 | 1 | | | | 1 | | | | | | 1,88 | 1,86 | |
| | 09:00 | 7,13 | 6,81 | 0,32 | 1 | | 1 | | 1 | | | | | 1 | 1,94 | 1,98 | |
| | 10:00 | 7,32 | 6,91 | 0,41 | 1 | | | | 1 | | | | | 1 | 2,02 | 2,01 | |
| | 11:00 | 6,13 | 6,10 | 0,03 | 1 | | | | 1 | | | | | | 1,78 | 1,78 | |
| | 12:00 | 6,37 | 6,36 | 0,01 | | | 1 | | 1 | | | | | | 1,43 | 1,45 | |
| | 13:00 | 6,04 | 5,97 | 0,07 | | | 1 | | 1 | | | | | | 1,51 | 1,53 | |
| | 14:00 | 5,35 | 5,18 | 0,17 | | | 1 | | 1 | | | | | | 1,05 | 1,05 | |
| | 15:00 | 4,93 | 4,37 | 0,56 | | | 1 | | 1 | | | | | | 1,06 | 1,09 | |
| | 16:00 | 4,73 | 3,69 | 1,04 | | | | | 1 | | | | | | 1,47 | 1,47 | |
| | 17:00 | 4,96 | 3,52 | 1,45 | | | | | 1 | | | | | | 1,65 | 1,66 | |
| | 18:00 | 5,58 | 3,64 | 1,94 | | | | | 1 | | | | | | 1,94 | 1,95 | |
| | 19:00 | 6,45 | 4,20 | 2,24 | | | | | 1 | | | | | | 2,24 | 2,25 | |
| 20:00 | 7,90 | 5,17 | 2,72 | | | 1 | | 1 | | | | | | 2,75 | 2,76 | | |
| 21:00 | 8,09 | 5,28 | 2,81 | | | 1 | | 1 | | | | | | 2,83 | 2,84 | | |
| 22:00 | 7,29 | 4,83 | 2,46 | | | 1 | | 1 | | | | | | 2,57 | 2,56 | | |
| 23:00 | 6,24 | 4,61 | 1,63 | | | 1 | | 1 | | | | | | 1,94 | 1,91 | | |

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης