

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 18 Απριλίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900		
Η Ρ Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 18 Απριλίου 2026	00:00	5,42	3,88	1,54					1						1,54	1,56
	01:00	4,96	3,27	1,69					1						1,69	1,69
	02:00	4,58	3,25	1,33					1						1,33	1,33
	03:00	4,44	3,25	1,19					1						1,19	1,19
	04:00	4,44	3,26	1,18					1						1,18	1,18
	05:00	4,58	3,26	1,32					1						1,32	1,33
	06:00	4,88	3,25	1,63					1						1,62	1,62
	07:00	5,30	3,45	1,86					1						1,85	1,85
	08:00	5,71	3,72	1,99					1						1,99	2,00
	09:00	6,07	4,18	1,89			1		1						1,90	1,88
	10:00	5,88	4,33	1,55			1		1						1,55	1,55
	11:00	5,73	4,34	1,38			1		1						1,39	1,39
	12:00	5,72	4,34	1,39			1		1						1,39	1,42
	13:00	5,81	4,01	1,80					1						2,00	2,02
	14:00	5,42	4,44	0,98			1		1						1,19	1,14
	15:00	4,88	4,34	0,53			1		1						0,55	0,54
	16:00	4,79	4,35	0,44			1		1						0,45	0,46
	17:00	5,15	4,35	0,80			1		1						0,80	0,81
	18:00	5,94	4,40	1,55			1		1						1,57	1,59
19:00	6,59	5,07	1,52			1		1						2,17	2,19	
20:00	7,81	6,81	1,00	1		1		1						2,55	2,54	
21:00	7,70	6,73	0,98	1		1		1						2,34	2,34	
22:00	6,88	5,61	1,27	1		1		1						1,91	1,95	
23:00	5,91	4,50	1,42	1				1						1,59	1,58	

Τις απογευματινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης