

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Κυριακή, 26 Απριλίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900			
Η Ρ Ρ Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Κυριακή, 26 Απριλίου 2026	00:00	5,13	4,96	0,18	1				1						0,77	0,82	
	01:00	4,63	4,33	0,30					1						0,76	0,83	
	02:00	4,40	4,00	0,40					1						1,16	1,15	
	03:00	4,21	3,79	0,41					1						0,95	0,95	
	04:00	4,26	4,13	0,14					1						1,01	1,01	
	05:00	4,23	4,12	0,11					1						0,97	0,97	
	06:00	4,42	4,28	0,14					1						1,16	1,16	
	07:00	4,74	4,50	0,23					1						1,48	1,47	
	08:00	4,94	4,79	0,16					1						1,55	1,52	
	09:00	5,12	5,11	0,01	1				1						0,80	0,78	
	10:00	5,20	5,19	0,01	1				1						0,86	0,87	
	11:00	5,35	5,34	0,01	1				1						1,01	1,00	
	12:00	5,28	5,27	0,00	1				1						0,93	0,93	
	13:00	5,08	5,08	0,00	1				1						0,77	0,75	
	14:00	4,39	4,34	0,05	1				1						0,31	0,29	
	15:00	4,84	4,82	0,02					1						0,75	1,29	
	16:00	5,44	5,31	0,13					1						1,47	1,90	
	17:00	5,39	5,12	0,27					1						1,79	1,62	
	18:00	5,15	4,93	0,22				1	1						0,80	0,80	
	19:00	5,66	5,41	0,25				1	1						1,08	1,05	
20:00	7,00	6,71	0,29	1			1	1						1,28	1,27		
21:00	7,27	7,21	0,06				1	1						0,77	0,76		
22:00	6,42	6,42	0,00				1	1						0,11	0,08		
23:00	5,54	5,53	0,01				1	1						0,58	0,67		

Μερική διακοπή στις 14:56 λόγω βλάβης στο δίκτυο. Γενική διακοπή στις 15:20 λόγω βλάβης στο δίκτυο. Το ΑΠ ΤΟΥΡΛΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 18:30.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης