

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη, 1 Απριλίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800	
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	
Τετάρτη, 1 Απριλίου 2026	00:00	4,62	4,28	0,34		1				1	1,80	
	01:00	4,11	3,62	0,49		1					1,56	
	02:00	3,96	3,51	0,45		1					0,60	
	03:00	3,83	3,43	0,40		1					0,60	
	04:00	4,03	3,58	0,45		1					0,60	
	05:00	4,44	4,10	0,34		1				1	0,60	
	06:00	4,65	4,26	0,40		1				1	0,67	
	07:00	4,88	3,95	0,94		1				1	1,20	
	08:00	5,25	4,20	1,05		1				1	1,20	
	09:00	5,94	4,79	1,16		1				1	1,20	
	10:00	6,49	5,33	1,16		1				2	1,20	
	11:00	7,94	5,87	2,06		1				3	1,73	
	12:00	6,25	5,55	0,70		1				3	1,48	
	13:00	5,36	4,28	1,08		1				2	1,20	
	14:00	5,35	4,74	0,61		1				2	0,67	
	15:00	5,56	5,56	0,00		1				2	0,00	
	16:00	5,49	5,49	0,00		1				2	0,00	
	17:00	5,51	5,51	0,00		1				2	0,00	
	18:00	5,56	5,56	0,00		1				2	0,00	
	19:00	5,69	5,69	0,00		1				2	0,00	
	20:00	5,87	5,87	0,00		1	1				0,00	
	21:00	5,57	5,57	0,00		1	1				0,00	
	22:00	5,25	5,25	0,00		1				1	0,00	
	23:00	4,95	4,95	0,00		1				2	0,00	

Το διάστημα 09:30 με 13:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στον ΑΣΠ. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Μη διαθεσιμότητα του ΑΠ λόγω κακοκαιρίας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης