

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο, 4 Απριλίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800	
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	
Σάββατο, 4 Απριλίου 2026	00:00	4,62	4,20	0,43		1				1	0,80	
	01:00	4,37	4,01	0,37		1				1	0,80	
	02:00	4,13	3,66	0,47		1					0,91	
	03:00	4,14	3,67	0,47		1					1,00	
	04:00	3,96	3,26	0,70		1					1,00	
	05:00	4,12	3,60	0,52		1					1,00	
	06:00	4,22	3,94	0,28		1					1,00	
	07:00	4,49	4,28	0,21		1					1,00	
	08:00	4,70	4,62	0,08		1				1	1,00	
	09:00	5,24	5,24	0,00		1				2	1,00	
	10:00	5,20	5,09	0,11		1				2	1,00	
	11:00	5,37	4,94	0,43		1				2	1,00	
	12:00	5,34	4,68	0,66		1				2	1,00	
	13:00	4,93	4,26	0,67		1				2	1,00	
	14:00	4,87	4,25	0,62		1				1	1,00	
	15:00	4,89	4,29	0,60		1				1	1,00	
	16:00	4,90	4,48	0,43		1				1	1,00	
	17:00	5,08	4,73	0,35		1				1	1,00	
	18:00	5,42	5,11	0,31		1				2	1,00	
	19:00	5,92	5,48	0,44		1				2	1,00	
	20:00	6,74	6,40	0,34		1				3	1,00	
	21:00	6,35	6,06	0,30		1				3	1,00	
	22:00	5,73	5,54	0,19		1				3	1,00	
	23:00	5,35	5,00	0,35		1				3	1,00	

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης