

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή, 5 Απριλίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800	
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	
Κυριακή, 5 Απριλίου 2026	00:00	4,93	4,38	0,55		1				1	1,00	
	01:00	4,64	3,95	0,69		1				1	1,09	
	02:00	4,56	4,20	0,36		1					1,04	
	03:00	4,28	3,84	0,44		1					0,80	
	04:00	3,96	3,41	0,55		1					0,80	
	05:00	4,08	3,53	0,55		1					0,80	
	06:00	4,04	3,46	0,58		1					0,80	
	07:00	4,20	3,70	0,50		1					0,80	
	08:00	2,27	2,01	0,26		1					0,80	
	09:00	3,91	3,91	0,00			1			2	0,80	
	10:00	4,78	3,95	0,83			1			1	1,05	
	11:00	5,10	3,93	1,16			1				1,20	
	12:00	5,32	4,12	1,20			1				1,25	
	13:00	5,09	3,48	1,61			1				1,80	
	14:00	4,75	3,09	1,66			1				1,80	
	15:00	4,75	3,07	1,68			1				1,80	
	16:00	4,74	3,09	1,64			1				1,80	
	17:00	4,74	3,06	1,68			1				1,80	
	18:00	4,87	3,26	1,61			1				1,80	
	19:00	5,33	3,63	1,69			1				2,03	
	20:00	6,11	3,63	2,48			1				2,65	
	21:00	6,16	3,62	2,54			1				2,65	
	22:00	6,30	4,00	2,31			1			1	2,65	
	23:00	6,22	4,26	1,96			1			1	2,65	

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Γενική διακοπή στις 08:30 λόγω βλάβης στην μονάδα G4. Τις πρωινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης