

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα, 6 Απριλίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800	
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	
Δευτέρα, 6 Απριλίου 2026	00:00	6,04	3,95	2,09			1			1	2,65	
	01:00	5,83	3,65	2,19			1			1	2,65	
	02:00	5,68	3,58	2,10			1				2,65	
	03:00	5,48	4,24	1,23			1			1	1,93	
	04:00	5,15	4,03	1,13			1			1	1,24	
	05:00	5,30	4,17	1,14			1			1	1,20	
	06:00	5,36	4,37	0,99			1			1	1,20	
	07:00	5,59	4,58	1,01			1			1	1,25	
	08:00	5,92	4,71	1,20			1			2	1,46	
	09:00	6,16	4,77	1,39			1			2	1,80	
	10:00	5,89	4,55	1,35			1			2	1,80	
	11:00	5,64	4,17	1,47			1			1	1,80	
	12:00	5,66	4,11	1,54			1			1	1,80	
	13:00	5,89	4,34	1,56			1			2	1,80	
	14:00	5,92	4,53	1,39			1			2	2,13	
	15:00	5,98	4,88	1,09			1			2	2,65	
	16:00	6,04	4,97	1,08			1			2	2,65	
	17:00	6,28	5,43	0,85			1			2	2,65	
	18:00	6,50	5,70	0,79			1			2	2,65	
	19:00	6,88	6,60	0,28			1			4	2,65	
	20:00	7,46	7,20	0,26			1			4	2,65	
	21:00	7,58	7,32	0,27			1			4	2,65	
	22:00	6,99	6,66	0,33			1			4	2,65	
	23:00	6,62	6,49	0,13			1			4	2,65	

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης