

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη, 9 Απριλίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800	
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	
Πέμπτη, 9 Απριλίου 2026	00:00	6,68	6,46	0,22			1			4	1,20	
	01:00	6,12	5,86	0,26			1			3	1,20	
	02:00	5,97	5,93	0,04			1			3	1,20	
	03:00	6,07	5,89	0,17			1			3	1,20	
	04:00	5,99	5,86	0,13			1			2	2,41	
	05:00	5,86	5,84	0,02			1			2	2,65	
	06:00	5,79	5,79	0,00			1			2	2,65	
	07:00	6,01	6,01	0,00			1			3	2,65	
	08:00	6,35	6,35	0,00			1			3	2,65	
	09:00	6,29	6,29	0,00			1			4	2,65	
	10:00	6,38	6,38	0,00			1			4	2,65	
	11:00	6,57	6,52	0,05			1			3	2,65	
	12:00	6,43	5,99	0,44			1			4	2,65	
	13:00	6,44	5,91	0,53			1			4	2,65	
	14:00	6,10	5,05	1,05			1			2	2,65	
	15:00	6,38	4,75	1,63			1			2	2,65	
	16:00	6,54	5,23	1,31			1			2	2,65	
	17:00	6,76	6,38	0,38			1			3	2,65	
	18:00	6,54	6,47	0,07			1			4	2,65	
	19:00	5,95	5,76	0,19			1			3	2,65	
	20:00	6,26	6,22	0,05			1			3	2,65	
	21:00	6,32	6,32	0,00			1			3	2,65	
	22:00	6,08	6,08	0,00			1			3	2,65	
	23:00	5,75	5,75	0,00			1			3	2,65	

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης