

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη, 21 Απριλίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800	
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	
Τρίτη, 21 Απριλίου 2026	00:00	5,90	5,67	0,23			1			3	2,65	
	01:00	5,76	5,43	0,32			1			2	2,58	
	02:00	5,58	5,31	0,27			1			2	1,20	
	03:00	5,42	5,31	0,12			1			2	1,20	
	04:00	5,29	5,27	0,02			1			2	1,20	
	05:00	5,43	5,32	0,10			1			2	1,61	
	06:00	5,60	5,38	0,22			1			2	2,65	
	07:00	5,96	5,77	0,19			1			3	2,65	
	08:00	6,24	6,01	0,23			1			3	2,65	
	09:00	6,19	6,07	0,12			1			3	2,65	
	10:00	6,22	6,21	0,01			1			3	2,65	
	11:00	5,85	5,85	0,00			1			3	2,65	
	12:00	6,58	6,48	0,10			1			4	2,65	
	13:00	6,51	6,50	0,01			1			4	2,65	
	14:00	5,83	5,42	0,41			1			3	2,65	
	15:00	6,01	5,36	0,65			1			2	2,65	
	16:00	6,09	4,67	1,42			1			2	2,65	
	17:00	6,24	4,96	1,28			1			2	2,65	
	18:00	6,76	5,57	1,19			1			2	2,63	
	19:00	6,99	5,99	1,01			1			3	1,20	
	20:00	7,30	6,06	1,24			1			3	1,64	
	21:00	7,13	5,42	1,71			1			3	2,05	
	22:00	6,50	5,68	0,82			1			2	1,72	
	23:00	6,08	6,08	0,00			1			3	1,00	

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης