

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη, 26 Μαρτίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800	
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	
Πέμπτη, 26 Μαρτίου 2026	00:00	5,27	3,24	2,02		1					2,00	
	01:00	4,98	3,40	1,58		1					1,57	
	02:00	4,81	3,40	1,42		1					1,40	
	03:00	4,77	3,39	1,38		1					1,40	
	04:00	4,71	3,42	1,29		1					1,40	
	05:00	4,88	3,41	1,47		1					1,79	
	06:00	4,77	3,21	1,56		1					2,00	
	07:00	4,94	3,66	1,27		1					2,38	
	08:00	4,75	3,75	1,00		1					2,65	
	09:00	4,41	3,78	0,63		1					2,65	
	10:00	4,57	4,17	0,41		1				1	2,65	
	11:00	4,56	4,37	0,20		1				1	2,65	
	12:00	4,62	4,37	0,24		1				1	2,65	
	13:00	4,73	4,60	0,13		1				1	2,65	
	14:00	4,74	4,65	0,10		1				1	2,65	
	15:00	4,64	3,86	0,78		1				1	2,65	
	16:00	4,83	3,84	0,99		1					2,65	
	17:00	5,20	3,64	1,56		1					2,65	
	18:00	5,60	4,54	1,07		1				1	1,93	
	19:00	6,40	5,57	0,84		1				2	1,20	
	20:00	6,31	5,41	0,90		1				3	1,20	
	21:00	6,24	5,29	0,95		1				3	1,20	
	22:00	5,84	4,97	0,87		1				2	1,20	
	23:00	5,32	4,71	0,62		1				2	0,79	

Ένα Φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Τις βραδινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης