

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 26 Μαρτίου 2026		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Πέμπτη, 26 Μαρτίου 2026	00:00	1,55	1,12	0,43		1	1					0,43	0,42	
	01:00	1,43	1,12	0,30		1	1					0,32	0,31	
	02:00	1,33	1,12	0,21		1	1					0,23	0,22	
	03:00	1,40	1,15	0,26		1	1					0,27	0,28	
	04:00	1,36	1,13	0,23		1	1					0,24	0,24	
	05:00	1,36	1,13	0,22		1	1					0,23	0,24	
	06:00	1,41	1,13	0,28		1	1					0,29	0,29	
	07:00	1,66	1,14	0,51		1	1					0,53	0,53	
	08:00	1,68	1,24	0,44		1	1					0,51	0,53	
	09:00	1,79	1,29	0,50		1	1					0,64	0,65	
	10:00	1,89	1,56	0,33		1	1					0,66	0,66	
	11:00	1,89	1,50	0,40		1	1					0,66	0,67	
	12:00	1,85	1,59	0,26		1	1					0,65	0,65	
	13:00	1,80	1,57	0,23		1	1					0,63	0,63	
	14:00	1,81	1,61	0,20		1	1					0,63	0,63	
	15:00	1,70	1,60	0,10		1	1					0,57	0,57	
	16:00	1,73	1,67	0,06		1	1					0,59	0,59	
	17:00	1,94	1,94	0,01		1	1	1				0,54	0,50	
	18:00	2,14	1,94	0,20		1	1	1				0,42	0,46	
	19:00	2,56	2,02	0,55		1	1	1				0,86	0,87	
20:00	2,64	2,28	0,36		1	1	1				0,92	0,92		
21:00	2,53	2,44	0,09		1	1	1				0,86	0,85		
22:00	2,33	2,22	0,11		1	1	1				0,66	0,66		
23:00	2,04	1,88	0,17		1	1	1				0,52	0,54		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης