

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 27 Απριλίου 2026		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ρ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Δευτέρα, 27 Απριλίου 2026	00:00	1,38	1,28	0,09		1	1					0,25	0,26	
	01:00	1,27	1,23	0,04		1	1					0,16	0,16	
	02:00	1,23	1,13	0,10		1	1					0,11	0,11	
	03:00	1,21	1,13	0,08		1	1					0,09	0,08	
	04:00	1,18	1,12	0,06		1	1					0,06	0,07	
	05:00	1,21	1,13	0,08		1	1					0,09	0,09	
	06:00	1,19	1,13	0,06		1	1					0,07	0,07	
	07:00	1,38	1,13	0,25		1	1					0,25	0,26	
	08:00	1,55	1,15	0,40		1	1					0,43	0,42	
	09:00	1,76	1,46	0,30		1	1					0,59	0,60	
	10:00	1,96	1,68	0,28		1	1					0,69	0,69	
	11:00	2,09	1,85	0,23		1	1				1	0,45	0,40	
	12:00	2,08	1,78	0,30		1	1				1	0,38	0,40	
	13:00	2,04	1,74	0,30		1	1				1	0,38	0,37	
	14:00	1,96	1,68	0,28		1	1				1	0,29	0,29	
	15:00	1,75	1,68	0,07		1	1				1	0,08	0,07	
	16:00	1,76	1,69	0,07		1	1				1	0,07	0,07	
	17:00	1,87	1,70	0,17		1	1				1	0,18	0,19	
	18:00	1,98	1,69	0,30		1	1				1	0,30	0,30	
	19:00	2,01	1,70	0,31		1	1				1	0,32	0,32	
20:00	2,36	1,71	0,65		1	1				1	0,67	0,68		
21:00	2,22	1,71	0,51		1	1				1	0,52	0,55		
22:00	1,88	1,35	0,53		1	1					0,53	0,56		
23:00	1,56	1,12	0,44		1	1					0,45	0,44		

Τις βραδινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης