

ΗΣ ΡΟΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Friday, April 10, 2026													
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																							
Η α ρ α ξ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Αριστα Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW)	ΑΗΣ ΣΩΡΑΝΗΣ										ΘΗΣ Ν. ΡΟΔΟΥ							Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
						14.50	10.50	18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10			
						ΑΤΜ 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6			DIESEL 7
Friday, April 10, 2026	00:00	69.02	59.30	9.72	0.00					1							1							24.18	20.71
	01:00	63.08	51.10	11.98	0.00					1							1							21.73	18.93
	02:00	60.08	49.72	10.36	0.00					1							1							20.91	18.02
	03:00	58.26	48.18	10.08	0.00					1							1							20.38	17.48
	04:00	57.56	48.55	9.01	0.00					1							1							20.18	17.27
	05:00	59.23	51.63	7.60	0.00					1							1							20.70	17.77
	06:00	62.91	55.74	7.13	0.04					1							1				1			21.84	18.86
	07:00	68.49	60.05	6.25	2.19					1							1				1			23.95	19.89
	08:00	73.65	58.86	6.62	8.16					1							1				1			24.62	19.65
	09:00	77.42	57.51	6.16	13.75					1							1				1			22.71	19.10
	10:00	79.12	51.56	9.69	17.87					1							1				1			21.59	18.38
	11:00	78.00	47.41	8.83	21.76					1							1				1			22.76	16.87
	12:00	77.28	43.04	10.81	23.43					1							1				1			20.31	16.15
	13:00	77.34	47.14	6.68	23.53					1							1				1			20.16	16.14
	14:00	77.16	50.01	4.72	22.42					1							1				1			21.17	16.42
	15:00	73.80	49.88	4.23	19.69					1							1				1			20.51	16.23
	16:00	73.18	52.07	5.10	16.01					1							1				1			16.90	17.15
	17:00	73.93	56.98	6.50	10.45					1							1				1			22.17	19.05
	18:00	76.18	61.40	10.78	4.00					1							1				1		1	26.26	21.65
	19:00	81.04	68.74	12.03	0.27					1							1				1		1	28.15	24.23
	20:00	82.52	71.59	10.92	0.00					1							1				1		1	28.79	24.76
	21:00	77.71	62.89	14.82	0.00					1							1				1		1	27.11	23.31
	22:00	75.13	60.93	14.21	0.00					1							1				1		1	26.13	22.54
23:00	72.17	61.38	10.80	0.00					1							1				1		1	25.09	21.65	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης