

ΗΣ ΡΟΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας									Wednesday, April 15, 2026																
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)									ΑΗΣ ΣΩΡΑΝΗΣ							ΘΗΣ Ν. ΡΟΔΟΥ									
H α ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Αριαιό Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW)	14.50	10.50	18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)		
						ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7				
Wednesday, April 15, 2026	00:00	67.07	64.26	2.81	0.00																				20.49	20.12	
	01:00	61.46	55.14	6.32	0.00																				20.67	18.44	
	02:00	58.09	51.90	6.20	0.00																				20.19	17.43	
	03:00	56.48	47.91	8.57	0.00																				19.63	16.94	
	04:00	56.30	53.32	2.98	0.00																				19.58	16.89	
	05:00	59.02	58.57	0.45	0.00																				1	18.60	17.71
	06:00	64.99	64.44	0.54	0.00																				1	20.13	18.79
	07:00	74.97	73.38	1.27	0.33																				1	24.42	22.39
	08:00	84.90	81.62	2.05	1.24																				1	29.00	25.10
	09:00	91.74	87.44	0.76	3.55																				1	31.16	26.46
	10:00	92.36	82.46	1.28	8.61																				1	31.85	25.12
	11:00	92.50	80.31	2.21	9.97																				1	32.05	24.76
	12:00	93.26	82.26	0.89	10.12																				1	32.37	24.94
	13:00	93.76	82.25	1.97	9.54																				1	32.65	25.27
	14:00	91.88	78.48	5.56	7.84																				1	31.93	25.21
	15:00	89.26	75.67	6.64	6.95																				1	31.02	24.69
	16:00	87.83	75.51	7.01	5.31																				1	30.60	24.76
	17:00	88.32	79.11	6.04	3.17																				1	30.88	25.55
	18:00	90.30	81.93	7.31	1.07																				1	30.51	26.77
	19:00	94.90	87.25	7.59	0.06																				1	33.09	28.45
	20:00	98.86	88.26	10.60	0.00																				1	34.55	29.66
	21:00	93.63	85.43	8.21	0.00																				1	32.70	28.09
	22:00	85.09	79.48	5.61	0.00																				1	29.04	25.53
23:00	76.36	70.70	5.66	0.00																				1	25.50	22.91	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης