

ΗΣ ΡΟΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Thursday, April 16, 2026														
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		14.50	10.50	18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10							
Η α ρ α ς	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Αριστα Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΑΝΗΣ							ΘΗΣ Ν. ΡΟΔΟΥ							Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)					
						ΑΤΜ 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3			DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
Thursday, April 16, 2026	00:00	67.86	60.89	6.97	0.00					1		1						1		1	1			1	22.41	20.36
	01:00	62.47	56.57	5.91	0.00					1		1						1		1				1	21.13	18.74
	02:00	59.41	54.30	5.11	0.00					1		1						1		1				1	18.76	17.82
	03:00	57.39	53.45	3.94	0.00					1		1						1		1				1	16.59	17.22
	04:00	56.93	53.32	3.61	0.00					1		1						1		1				1	16.16	17.08
	05:00	60.58	56.05	4.53	0.00					1		1						1		1				1	19.48	18.17
	06:00	67.02	61.60	5.35	0.07					1		1						1		1		1		1	21.86	20.08
	07:00	75.96	69.97	4.68	1.31					1		1						1		1		1		1	25.72	22.40
	08:00	84.61	78.19	2.59	3.83					1		1						1		1		1		1	29.14	24.23
	09:00	90.43	80.78	2.46	7.19					1		1						1		1		1		1	30.86	24.97
	10:00	92.64	79.62	2.03	10.99					1		1						1		1		1		1	32.35	24.49
	11:00	92.70	77.56	0.76	14.38					1		1						1		1		1		1	32.45	23.50
	12:00	92.34	75.96	1.37	15.01					1		1						1		1		1		1	32.28	23.20
	13:00	92.57	72.46	4.76	15.35					1		1						1		1		1		1	32.27	23.17
	14:00	90.58	70.70	7.72	12.16					1		1						1		1		1		1	31.59	23.53
	15:00	86.74	68.91	10.18	7.65					1		1						1		1		1		1	29.28	23.73
	16:00	85.44	68.37	12.48	4.59					1		1						1		1		1		1	29.94	24.25
	17:00	86.07	65.78	17.43	2.87					1		1						1		1		1		1	32.49	24.96
	18:00	88.21	71.86	14.78	1.56					1		1						1		1		1		1	34.09	25.99
	19:00	92.28	83.28	8.87	0.12					1		1			1			1		1		1		1	32.50	27.65
	20:00	95.65	90.70	4.95	0.00					1		1			1			1		1		1		1	33.37	28.70
	21:00	90.70	88.03	2.67	0.00					1		1			1			1		1	1	1		1	29.92	27.21
	22:00	81.94	79.02	2.92	0.00					1		1			1			1		1	1	1		1	23.94	24.58
23:00	74.35	65.13	9.22	0.00					1		1			1			1		1	1	1		1	28.58	21.35	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης