

ΗΣ ΡΟΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Friday, April 17, 2026																	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (Μw)						18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10		
ΗΜΕΡΑ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (Μw)	Θερμική Παραγωγή (Μw)	Αιολική Παραγωγή (Μw)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (Μw)	ΑΗΣ ΣΟΡΑΝΗΣ						ΘΗΣ Ν. ΡΟΔΟΥ							Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (Μw)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (Μw)					
						DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4			DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7		
Friday, April 17, 2026	00:00	66.58	55.94	10.64	0.00	1							1				1		1				31.75	19.98	
	01:00	61.69	53.29	8.41	0.00	1							1				1		1				22.82	18.51	
	02:00	59.13	49.10	10.02	0.00	1							1				1		1				30.45	17.74	
	03:00	57.53	44.73	12.80	0.00	1							1				1						28.89	17.26	
	04:00	57.49	40.19	17.30	0.00	1							1				1						20.76	17.25	
	05:00	60.24	47.45	12.79	0.00	1							1				1						24.96	18.07	
	06:00	65.81	62.77	3.03	0.00	1							1				1		1				22.21	19.74	
	07:00	75.10	71.93	2.82	0.35	1		1					1				1		1				19.35	21.35	
	08:00	85.52	78.60	6.11	0.81	1		1					1				1		1				29.04	25.41	
	09:00	91.74	79.63	11.46	0.65	1		1					1	1			1		1				31.69	27.33	
	10:00	97.17	68.30	28.63	0.24	1		1					1	1			1		1				41.75	29.08	
	11:00	102.64	74.90	27.59	0.15	1		1					1	1			1		1				34.04	30.75	
	12:00	107.01	82.84	24.00	0.17	1		1		1			1	1	1		1		1				42.50	32.05	
	13:00	108.03	81.91	25.28	0.84	1		1		1			1	1	1		1		1				44.81	32.15	
	14:00	105.58	74.33	25.00	6.25	1		1		1			1	1	1		1		1				33.41	29.80	
	15:00	99.77	72.42	18.86	8.49	1		1		1			1	1	1		1		1				32.59	27.38	
	16:00	94.49	74.53	12.28	7.69	1		1		1			1	1	1		1		1				29.25	26.04	
	17:00	93.04	81.91	7.33	3.79	1		1		1			1	1	1		1	1	1				30.35	26.77	
	18:00	95.81	90.44	5.01	0.36	1		1		1			1	1	1		1		1	1			33.25	28.63	
	19:00	100.41	94.18	6.23	0.00	1		1		1			1	1	1		1		1	1			35.02	30.12	
	20:00	101.46	97.03	4.43	0.00	1		1		1			1	1	1		1		1	1			35.16	30.44	
	21:00	96.03	91.18	4.85	0.00	1		1		1	1		1	1	1		1		1	1			17.01	27.03	
	22:00	87.03	77.88	9.15	0.00	1		1		1	1		1	1	1		1		1	1			10.03	18.03	
23:00	78.27	70.27	8.00	0.00	1		1		1	1		1	1	1		1		1	1			8.44	14.87		

- Ένταξη ΑΕΡ2 και ΑΕΡ3 λόγω κακοκαιρίας
- Περιορισμός διείσδυσης Α/Π λόγω κακοκαιρίας

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης