

ΗΣ ΡΟΔΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας							Saturday, April 18, 2026														
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατή απορρόφηση Αιολικής Παραγωγής (MW)				
Ρ	Ρ	Ρ	ΑΗΣ ΣΩΡΑΝΗΣ						ΘΗΣ Ν. ΡΟΔΟΥ															
			Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θερμικό Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW)	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
Saturday, April 18, 2026	00:00	69.15	62.20	6.95	0.00	1				1	1	1				1		1	1				7.36	19.75
	01:00	64.13	55.48	8.65	0.00	1				1	1	1				1		1					15.35	19.24
	02:00	61.30	53.31	7.99	0.00	1				1		1				1		1					17.33	18.39
	03:00	59.71	56.66	3.05	0.00	1						1				1		1	1				15.03	17.91
	04:00	59.32	56.62	2.71	0.00	1						1				1		1	1				14.79	17.80
	05:00	62.48	57.90	4.58	0.00	1						1				1		1	1				15.53	18.74
	06:00	67.50	60.59	6.85	0.06	1						1				1		1	1				21.11	20.23
	07:00	76.31	65.48	9.23	1.59	1						1				1		1	1				26.50	22.41
	08:00	85.81	72.18	10.05	3.58	1						1				1		1	1	1			29.76	24.67
	09:00	93.12	72.80	14.51	5.81	1						1				1		1	1	1			33.05	26.19
	10:00	98.76	69.81	20.70	8.25	1						1				1		1	1	1			39.78	27.15
	11:00	100.43	58.76	27.91	13.76	1						1				1		1	1	1			48.55	26.00
	12:00	98.92	52.06	31.33	15.53	1						1				1		1	1	1			48.17	25.02
	13:00	96.45	48.98	29.55	17.92	1						1				1		1	1	1			48.43	23.56
	14:00	92.17	46.26	28.89	17.02	1						1				1		1	1	1			48.55	22.55
	15:00	88.07	42.59	29.68	15.81	1						1				1		1					45.30	21.68
	16:00	85.88	44.77	28.00	13.11	1						1				1		1					46.91	21.83
	17:00	84.99	50.49	26.74	7.76	1						1				1		1	1				48.55	23.17
	18:00	87.49	57.71	26.09	3.69	1						1				1		1	1				45.40	25.14
	19:00	91.03	70.10	20.55	0.38	1						1				1		1	1	1			36.11	27.20
	20:00	95.75	75.39	20.37	0.00	1						1				1		1	1	1			35.71	28.73
	21:00	92.34	66.98	25.36	0.00	1						1				1		1	1	1			39.77	27.70
	22:00	84.92	59.04	25.88	0.00	1						1				1		1	1				39.02	25.48
	23:00	76.56	53.48	23.09	0.00	1						1				1		1	1				35.61	22.97

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης