

ΗΣ ΡΟΔΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας							Saturday, April 25, 2026													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)			
Ρ	Ρ	Ρ	ΑΗΣ ΣΩΡΑΝΗΣ							ΘΗΣ Ν. ΡΟΔΟΥ													
			Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θερμικό Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW)	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
Saturday, April 25, 2026	00:00	74.22	73.48	0.74	0.00			1				1					1	1		1	1	24.35	22.27
	01:00	69.18	68.68	0.51	0.00			1				1					1	1		1	1	21.04	20.76
	02:00	66.73	65.59	1.14	0.00			1				1					1	1		1	1	18.38	20.02
	03:00	64.90	62.05	2.85	0.00			1				1					1	1		1	1	22.09	19.47
	04:00	64.71	60.72	3.99	0.00			1				1					1	1		1	1	22.47	19.41
	05:00	68.38	60.43	7.96	0.00			1				1					1	1		1	1	23.77	20.52
	06:00	74.01	62.05	11.78	0.18			1				1					1	1	1	1	1	27.73	22.15
	07:00	84.44	70.84	11.53	2.07			1				1					1	1	1	1	1	30.23	24.71
	08:00	93.41	74.62	11.59	7.20			1				1					1	1	1	1	1	31.94	25.86
	09:00	98.68	85.45	6.88	6.34			1				1					1	1	1	1	1	30.02	27.70
	10:00	103.56	95.56	2.61	5.39			1				1					1	1	1	1	1	34.82	29.45
	11:00	106.87	90.84	3.84	12.19			1				1					1	1	1	1	1	32.24	28.40
	12:00	106.32	79.87	10.39	16.06			1				1					1	1	1	1	1	34.34	27.08
	13:00	105.08	74.04	15.64	15.40			1				1					1	1	1	1	1	37.32	26.91
	14:00	102.66	80.92	9.05	12.69			1				1					1	1	1	1	1	12.96	26.99
	15:00	97.65	77.54	8.81	11.30			1				1					1	1	1	1	1	9.82	25.90
	16:00	95.26	76.28	8.43	10.55			1				1					1	1	1	1	1	8.04	25.41
	17:00	94.41	79.27	7.98	7.16			1				1					1	1	1	1	1	8.01	26.17
	18:00	95.95	84.80	7.87	3.28			1		1		1			1		1	1	1	1	1	9.87	27.80
	19:00	98.93	90.10	8.50	0.33			1		1		1			1		1	1	1	1	1	10.30	29.58
	20:00	103.62	94.40	9.22	0.00			1		1		1			1		1	1	1	1	1	11.29	31.09
	21:00	98.42	86.19	12.24	0.00			1		1		1			1		1	1	1	1	1	28.84	29.53
	22:00	89.86	75.58	14.28	0.00			1		1		1			1		1	1	1	1	1	34.03	26.96
23:00	81.89	63.69	18.20	0.00			1		1		1			1		1	1	1	1	1	31.35	24.57	

Περιορισμός παραγωγής Α/Π λόγω απώλειας επικοινωνίας, εξαιτίας βλάβης οπτικής ίνας παρόχου (13:24 - 21:16)

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης