

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη, 1 Απριλίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500				
Η Ρ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τετάρτη, 1 Απριλίου 2026	00:00	11,80	8,77	3,03		1	1				3,63	
	01:00	10,55	8,27	2,28		1	1				2,33	
	02:00	10,35	8,60	1,75		1	1				2,10	
	03:00	9,95	8,44	1,51		1	1				1,70	
	04:00	9,63	8,66	0,97		1	1				1,38	
	05:00	9,89	9,01	0,87		1	1				1,64	
	06:00	10,97	9,99	0,99		1	1				2,72	
	07:00	12,56	11,74	0,82		1	1				4,41	
	08:00	14,04	13,10	0,93		1					1	4,13
	09:00	15,17	14,90	0,28		1					1	5,58
	10:00	15,14	14,27	0,87		1					1	5,31
	11:00	16,14	13,82	2,32		1					1	5,74
	12:00	16,51	13,49	3,02		1					1	5,90
	13:00	17,02	13,03	3,99		1					1	5,98
	14:00	17,13	12,64	4,50		1					1	6,00
	15:00	16,66	14,58	2,08		1					1	5,83
	16:00	17,10	15,22	1,87		1				1	1	3,70
	17:00	17,38	14,67	2,71		1				1	1	3,96
	18:00	18,51	14,85	3,66		1				1	1	5,09
	19:00	19,44	16,65	2,79		1				1	1	6,02
	20:00	19,46	17,74	1,72		1				1	1	6,04
	21:00	17,92	16,02	1,91		1				1	1	4,51
	22:00	15,85	14,14	1,71		1				1	1	2,43
	23:00	12,86	12,06	0,80		1				1	1	1,01

Από τις απογευματινές ώρες επικρατούσε κακοκαιρία. Τις πρωινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου. Μερική διακοπή στις 23:40 λόγω κακοκαιρίας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης