

| ΗΣ ΣΑΜΟΥ | | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | Παρασκευή, 3 Απριλίου 2026 | | |
|----------------------------|----------------|------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|----------------------------|--------|--|
| | | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 5,000 | 5,000 | 10,500 | |
| Η Ε Ρ Ε Ρ | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | G2 | G3 | G4 | G11 | G12 | G13 | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) |
| | | | | | | | | | | | |
| Παρασκευή, 3 Απριλίου 2026 | 00:00 | 11,87 | 8,01 | 3,86 | | 1 | | 1 | | | 4,24 |
| | 01:00 | 10,69 | 7,55 | 3,15 | | 1 | | 1 | | | 3,44 |
| | 02:00 | 10,59 | 7,55 | 3,03 | | 1 | | 1 | | | 3,32 |
| | 03:00 | 10,22 | 7,54 | 2,67 | | 1 | | 1 | | | 2,94 |
| | 04:00 | 10,00 | 7,79 | 2,21 | | 1 | | 1 | | | 2,72 |
| | 05:00 | 10,25 | 7,88 | 2,38 | | 1 | | 1 | | | 2,98 |
| | 06:00 | 11,40 | 8,87 | 2,54 | | 1 | | 1 | | | 3,99 |
| | 07:00 | 13,31 | 11,42 | 1,88 | | | | 1 | | 1 | 4,02 |
| | 08:00 | 14,84 | 12,01 | 2,83 | | | | 1 | | 1 | 5,19 |
| | 09:00 | 15,59 | 11,62 | 3,97 | | | | 1 | | 1 | 5,46 |
| | 10:00 | 16,51 | 11,57 | 4,94 | | | | 1 | | 1 | 5,95 |
| | 11:00 | 18,15 | 15,35 | 2,80 | | 1 | | 1 | | 1 | 4,74 |
| | 12:00 | 18,62 | 14,97 | 3,65 | | 1 | | 1 | | 1 | 5,20 |
| | 13:00 | 18,28 | 14,23 | 4,05 | | 1 | | 1 | | 1 | 4,86 |
| | 14:00 | 17,33 | 13,73 | 3,60 | | 1 | | 1 | | 1 | 3,92 |
| | 15:00 | 16,76 | 14,28 | 2,48 | | 1 | | 1 | | 1 | 3,34 |
| | 16:00 | 16,32 | 13,80 | 2,52 | | 1 | | 1 | | 1 | 2,90 |
| | 17:00 | 16,61 | 14,15 | 2,46 | | 1 | | 1 | | 1 | 3,20 |
| | 18:00 | 17,41 | 14,70 | 2,71 | | 1 | | 1 | | 1 | 4,00 |
| | 19:00 | 18,56 | 14,69 | 3,87 | | 1 | | 1 | | 1 | 5,14 |
| | 20:00 | 19,67 | 14,55 | 5,12 | | 1 | | 1 | | 1 | 6,25 |
| | 21:00 | 18,40 | 13,92 | 4,48 | | 1 | | 1 | | 1 | 4,99 |
| | 22:00 | 16,39 | 12,69 | 3,71 | | 1 | | 1 | | 1 | 4,00 |
| | 23:00 | 14,11 | 11,06 | 3,05 | | | | 1 | | 1 | 4,82 |

Καθόλη την διάρκεια της ημέρας επικρατούσε κακοκαιρία.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης