

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο, 4 Απριλίου 2026		
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
Η Ε Ρ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 4 Απριλίου 2026	00:00	12,42	10,43	1,99				1		1	3,30
	01:00	11,14	9,73	1,40				1		1	1,93
	02:00	10,95	10,23	0,72				1		1	1,80
	03:00	10,62	10,15	0,47				1		1	1,37
	04:00	10,13	9,94	0,19				1		1	0,86
	05:00	10,51	10,45	0,05				1		1	1,22
	06:00	11,11	11,11	0,00				1		1	1,82
	07:00	12,58	12,57	0,01				1		1	3,37
	08:00	14,24	14,24	0,00		1		1		1	1,99
	09:00	15,40	15,40	0,00		1		1		1	1,99
	10:00	15,14	15,09	0,05		1		1		1	1,73
	11:00	15,81	15,36	0,44		1		1		1	2,41
	12:00	16,51	16,08	0,43		1		1		1	3,12
	13:00	17,06	16,92	0,14		1		1		1	3,93
	14:00	15,49	15,44	0,05		1		1		1	2,07
	15:00	15,47	15,39	0,08		1		1		1	2,07
	16:00	15,68	15,67	0,00		1		1		1	2,26
	17:00	15,75	15,75	0,00		1		1		1	2,34
	18:00	16,66	16,66	0,00		1		1		1	3,25
	19:00	17,88	17,87	0,00		1		1		1	4,98
20:00	19,08	19,08	0,00		1		1		1	6,89	
21:00	18,05	18,05	0,00		1		1		1	5,36	
22:00	16,34	16,34	0,00		1		1		1	2,96	
23:00	14,46	14,46	0,00		1		1		1	1,08	

Τις πρώτες πρωινές ώρες επικρατούσε κακοκαιρία.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης