

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή, 5 Απριλίου 2026		
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
Η Ρ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 5 Απριλίου 2026	00:00	12,79	12,79	0,00		1		1		1	0,41
	01:00	11,45	11,45	0,00				1		1	2,16
	02:00	11,09	11,09	0,00				1		1	1,82
	03:00	10,59	10,58	0,01				1		1	1,33
	04:00	10,14	9,88	0,25				1		1	0,85
	05:00	10,15	9,50	0,65				1		1	0,86
	06:00	10,51	9,67	0,84				1		1	1,22
	07:00	11,56	10,49	1,07				1		1	2,27
	08:00	12,83	11,89	0,94				1		1	3,56
	09:00	12,80	11,68	1,11				1		1	3,58
	10:00	13,34	11,15	2,20				1		1	4,08
	11:00	13,69	12,38	1,30				1		1	4,65
	12:00	13,12	12,04	1,08				1		1	3,97
	13:00	12,59	11,16	1,44				1		1	3,37
	14:00	11,29	9,68	1,61				1		1	2,07
	15:00	10,31	9,32	0,99				1		1	1,04
	16:00	10,56	9,27	1,28				1		1	1,28
	17:00	11,40	9,51	1,89				1		1	2,11
	18:00	12,80	9,88	2,91				1		1	3,51
	19:00	14,65	10,61	4,04				1		1	5,13
	20:00	16,56	12,99	3,57				1		1	6,22
	21:00	16,36	12,44	3,91				1		1	6,19
	22:00	14,82	10,63	4,20				1		1	5,29
	23:00	13,08	10,19	2,89				1		1	3,83

Τις απογευματινές ώρες παρουσιάστηκαν ανάγκες ατμού στον ΑΣΠ.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης