

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα, 6 Απριλίου 2026		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500			
Η Ρ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 6 Απριλίου 2026	00:00	11,57	9,32	2,25				1		1	2,95
	01:00	10,48	9,32	1,17				1		1	1,25
	02:00	10,29	9,36	0,93				1		1	1,03
	03:00	10,04	9,30	0,74				1		1	0,76
	04:00	9,63	9,26	0,38				1		1	0,41
	05:00	9,83	9,32	0,51				1		1	0,55
	06:00	10,65	9,41	1,24				1		1	1,36
	07:00	12,09	10,23	1,86				1		1	2,80
	08:00	12,87	11,23	1,64				1		1	3,65
	09:00	12,53	10,87	1,66				1		1	3,29
	10:00	11,99	10,84	1,15				1		1	2,76
	11:00	11,29	10,23	1,06				1		1	2,01
	12:00	10,88	9,60	1,28				1		1	1,59
	13:00	10,76	9,50	1,27				1		1	1,47
	14:00	10,34	9,29	1,05				1		1	1,11
	15:00	9,85	9,25	0,61				1		1	0,62
	16:00	9,95	9,30	0,65				1		1	0,67
	17:00	11,03	9,57	1,46				1		1	1,74
	18:00	12,44	10,70	1,74				1		1	3,15
	19:00	14,15	11,79	2,36				1		1	4,86
20:00	16,18	14,23	1,95		1		1		1	4,30	
21:00	16,30	14,86	1,44		1		1		1	2,89	
22:00	14,92	13,86	1,07		1		1		1	2,02	
23:00	13,17	12,02	1,15				1		1	3,99	

Τήρηση αυξημένης εφεδρείας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας λόγω βλαβών σε μονάδες του ΑΣΠ.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης