

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη, 7 Απριλίου 2026		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500			
Η Ε Ρ Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 7 Απριλίου 2026	00:00	11,40	10,29	1,11				1		1	2,17
	01:00	10,39	9,60	0,79				1		1	1,10
	02:00	10,24	9,51	0,73				1		1	0,95
	03:00	9,76	9,31	0,45				1		1	0,52
	04:00	9,50	9,28	0,23				1		1	0,24
	05:00	9,75	9,48	0,27				1		1	0,46
	06:00	10,52	9,80	0,72				1		1	1,23
	07:00	11,80	11,40	0,40				1		1	2,51
	08:00	12,40	12,24	0,16				1		1	3,14
	09:00	11,97	11,46	0,51				1		1	2,68
	10:00	11,15	10,12	1,03				1		1	1,89
	11:00	10,78	9,70	1,08				1		1	1,50
	12:00	10,46	9,38	1,09				1		1	1,17
	13:00	10,48	9,35	1,13				1		1	1,24
	14:00	10,00	9,16	0,83				1		1	0,97
	15:00	9,41	8,14	1,27						1	3,27
	16:00	9,53	8,81	0,73						1	3,34
	17:00	10,54	10,09	0,46				1		1	1,32
	18:00	11,97	11,42	0,55				1		1	2,68
	19:00	13,82	13,31	0,51				1		1	4,53
	20:00	15,83	15,69	0,14				1	1	1	3,39
	21:00	15,92	15,90	0,02				1	1	1	3,53
	22:00	14,71	14,71	0,00				1	1	1	2,28
	23:00	13,07	13,06	0,01				1	1	1	1,00

Τήρηση αυξημένης εφεδρείας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας λόγω βλαβών σε μονάδες του ΑΣΠ.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης