

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη, 8 Απριλίου 2026		
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
Η Ε Ρ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 8 Απριλίου 2026	00:00	11,35	11,26	0,09				1		1	2,06
	01:00	10,23	10,13	0,10		1		1		1	1,31
	02:00	10,08	10,01	0,08				1		1	0,81
	03:00	9,66	9,45	0,21				1		1	0,38
	04:00	9,43	9,30	0,13				1		1	0,15
	05:00	9,72	9,43	0,29				1		1	0,43
	06:00	10,49	9,93	0,57				1		1	1,20
	07:00	11,52	10,63	0,89				1		1	2,23
	08:00	12,32	10,82	1,50				1		1	3,07
	09:00	12,34	10,67	1,67				1		1	3,09
	10:00	11,81	10,80	1,01				1		1	2,52
	11:00	11,73	11,14	0,59		1	1				3,48
	12:00	11,42	10,78	0,64		1	1				3,17
	13:00	11,25	10,70	0,55		1	1				3,00
	14:00	10,58	10,36	0,22		1	1				2,36
	15:00	9,92	9,80	0,11		1	1				1,74
	16:00	9,66	8,84	0,82	1		1				1,41
	17:00	10,41	9,20	1,21	1		1				2,16
	18:00	11,87	10,83	1,05	1		1				3,69
	19:00	13,51	12,40	1,11	1		1		1		3,49
	20:00	15,68	14,64	1,05	1		1		1		4,70
	21:00	15,49	14,23	1,26	1		1		1		4,38
	22:00	14,20	13,36	0,85	1		1		1		2,85
	23:00	12,71	12,49	0,22	1		1		1		1,37

Τήρηση αυξημένης εφεδρείας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας λόγω βλαβών σε μονάδες του ΑΣΠ.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης