

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Πέμπτη, 9 Απριλίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500			
Η Ε Ρ Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 9 Απριλίου 2026	00:00	10,97	10,78	0,19	1	1			1		2,28
	01:00	9,87	9,58	0,29		1			1		2,64
	02:00	9,68	9,48	0,20		1			1		2,45
	03:00	9,31	9,23	0,08		1			1		2,05
	04:00	9,07	8,21	0,86		1			1		1,82
	05:00	9,28	8,36	0,92		1			1		2,20
	06:00	10,23	9,99	0,24		1			1		2,96
	07:00	11,75	11,58	0,17					1	1	2,46
	08:00	13,02	12,97	0,05					1	1	3,73
	09:00	13,62	13,62	0,00					1	1	4,33
	10:00	13,25	13,25	0,00	1					1	3,00
	11:00	12,69	12,68	0,01	1					1	2,45
	12:00	12,42	12,35	0,07	1					1	2,15
	13:00	12,90	12,07	0,83		1				1	2,64
	14:00	12,77	10,92	1,86		1				1	2,55
	15:00	11,00	10,12	0,88		1				1	0,90
	16:00	10,84	9,99	0,85		1				1	0,86
	17:00	11,54	10,23	1,32		1				1	1,32
	18:00	12,86	10,40	2,46		1				1	2,61
	19:00	14,29	11,18	3,11		1				1	4,03
	20:00	15,66	14,17	1,50		1			1	1	4,22
	21:00	15,32	13,62	1,71		1			1	1	1,96
	22:00	14,76	13,61	1,15		1			1	1	1,75
	23:00	13,49	12,52	0,98		1	1		1		2,13

Τήρηση αυξημένης εφεδρείας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας λόγω βλαβών σε μονάδες του ΑΣΠ.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης