

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη, 15 Απριλίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500			
Η Ε Ρ Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 15 Απριλίου 2026	00:00	11,20	10,91	0,29					1	1	1,98
	01:00	10,14	8,51	1,63	1				1		2,86
	02:00	9,80	9,57	0,24	1				1		2,55
	03:00	9,42	8,80	0,61	1				1		2,17
	04:00	9,08	7,55	1,53	1				1		1,82
	05:00	9,33	7,46	1,87	1				1		2,05
	06:00	9,86	8,23	1,63	1				1		2,58
	07:00	11,13	9,72	1,42	1				1		3,86
	08:00	12,80	11,55	1,24					1	1	3,53
	09:00	13,53	12,43	1,10					1	1	4,53
	10:00	13,86	13,61	0,25					1	1	4,65
	11:00	13,68	13,53	0,14	1					1	3,54
	12:00	13,02	12,84	0,18	1					1	2,76
	13:00	12,95	12,87	0,08	1					1	2,69
	14:00	12,27	12,27	0,00	1					1	2,03
	15:00	11,94	11,94	0,00	1					1	1,69
	16:00	11,28	11,28	0,00	1					1	1,03
	17:00	11,65	11,62	0,03	1					1	1,38
	18:00	12,60	12,56	0,04					1	1	3,32
	19:00	13,98	13,71	0,27					1	1	4,69
20:00	16,04	15,54	0,50			1		1	1	2,62	
21:00	15,66	14,78	0,88			1		1	1	2,27	
22:00	14,17	13,33	0,85			1		1	1	1,29	
23:00	12,51	12,14	0,37	1		1		1		1,11	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης