

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Σάββατο, 18 Απριλίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500			
Η Ε Ρ Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 18 Απριλίου 2026	00:00	10,63	8,49	2,14			1		1		3,43
	01:00	9,80	7,55	2,24			1		1		2,57
	02:00	9,53	7,71	1,82			1		1		2,29
	03:00	9,25	7,71	1,55			1		1		2,00
	04:00	9,09	7,45	1,64			1		1		1,83
	05:00	9,19	7,26	1,93			1		1		2,04
	06:00	9,76	7,39	2,38			1		1		2,49
	07:00	10,61	7,35	3,26			1		1		3,33
	08:00	12,04	7,88	4,16			1		1		4,21
	09:00	13,26	8,89	4,37			1		1		4,64
	10:00	13,23	9,01	4,23			1		1		4,63
	11:00	13,06	8,87	4,19			1		1		4,57
	12:00	13,28	8,72	4,56			1		1		4,65
	13:00	12,55	8,22	4,32			1		1		4,44
	14:00	11,33	7,51	3,82			1		1		3,97
	15:00	10,27	7,43	2,84			1		1		3,04
	16:00	10,17	7,42	2,75			1		1		2,92
	17:00	10,93	7,57	3,37			1		1		3,66
	18:00	12,16	8,07	4,09			1		1		4,26
	19:00	13,81	9,27	4,54			1		1		4,83
	20:00	15,47	10,32	5,14			1		1		5,41
	21:00	15,03	9,78	5,25			1		1		5,26
	22:00	13,50	8,76	4,74			1		1		4,73
	23:00	12,23	8,35	3,88			1		1		4,28

Λόγω λειτουργικών προβλημάτων, η μονάδα G11 είναι τελευταία σε σειρά ένταξης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης