

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Κυριακή, 19 Απριλίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500				
Η Ε Ρ Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Κυριακή, 19 Απριλίου 2026	00:00	10,82	7,40	3,42			1		1		3,70	
	01:00	10,09	7,26	2,83			1		1		2,83	
	02:00	9,76	6,91	2,85			1		1		2,85	
	03:00	9,55	7,23	2,32			1		1		2,33	
	04:00	9,10	7,13	1,97			1		1		1,97	
	05:00	9,23	7,24	2,00			1		1		1,99	
	06:00	9,36	7,33	2,03			1		1		2,09	
	07:00	10,17	7,36	2,81			1		1		2,89	
	08:00	10,46	7,35	3,11			1		1		3,18	
	09:00	10,94	7,41	3,53			1		1		3,67	
	10:00	11,11	7,32	3,79			1		1		3,84	
	11:00	11,13	7,37	3,76			1		1		3,86	
	12:00	10,90	7,25	3,64			1		1		3,65	
	13:00	10,27	7,17	3,11			1		1		3,11	
	14:00	9,37	7,23	2,14			1		1		2,16	
	15:00	8,72	7,30	1,42			1		1		1,44	
	16:00	9,04	6,94	2,09			1		1		2,09	
	17:00	10,01	6,71	3,31							1	3,51
	18:00	11,60	7,67	3,92							1	4,09
	19:00	13,60	9,32	4,28						1	1	4,56
	20:00	15,54	10,51	5,03						1	1	5,49
	21:00	15,48	10,56	4,92						1	1	5,47
	22:00	13,65	9,43	4,22						1	1	4,47
	23:00	12,19	9,16	3,04						1	1	3,05

Τα ΑΠ ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΣ, ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ και ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ ΙΙ παρουσίαζαν τηλεπικοινωνιακά προβλήματα κατά το διάστημα 12:45 με 13:40. Λόγω λειτουργικών προβλημάτων, η μονάδα G11 είναι τελευταία σε σειρά ένταξης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης