

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Τρίτη, 21 Απριλίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500			
Η Ε Ρ Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 21 Απριλίου 2026	00:00	10,65	10,65	0,00					1	1	1,39
	01:00	9,83	9,83	0,00					1	1	0,54
	02:00	9,65	9,65	0,00					1	1	0,36
	03:00	9,26	9,26	0,00					1	1	0,02
	04:00	9,19	9,19	0,00					1	1	0,01
	05:00	9,52	9,51	0,01					1	1	0,23
	06:00	10,21	10,01	0,20					1	1	0,92
	07:00	11,43	11,30	0,13					1	1	2,14
	08:00	11,53	11,33	0,19					1	1	2,26
	09:00	11,33	10,70	0,63					1	1	2,07
	10:00	10,49	9,68	0,81					1	1	1,21
	11:00	10,39	9,79	0,60					1	1	1,12
	12:00	10,20	9,71	0,49					1	1	0,91
	13:00	10,35	9,66	0,69					1	1	1,06
	14:00	10,02	9,32	0,70					1	1	0,74
	15:00	9,63	9,26	0,37					1	1	0,38
	16:00	9,42	9,27	0,15					1	1	0,16
	17:00	10,42	10,03	0,39					1	1	1,13
	18:00	11,91	11,46	0,45					1	1	2,62
	19:00	13,59	13,08	0,51	1				1	1	2,88
	20:00	15,52	14,92	0,60	1				1	1	2,10
	21:00	15,16	14,52	0,64	1				1	1	1,80
	22:00	13,42	12,27	1,14					1	1	4,13
	23:00	11,86	10,45	1,41					1	1	2,63

Στο διάστημα 08:00-14:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Λόγω λειτουργικών προβλημάτων, η μονάδα G11 είναι τελευταία σε σειρά ένταξης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης