

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη, 22 Απριλίου 2026		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500			
Η Ε Ρ Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 22 Απριλίου 2026	00:00	10,36	8,90	1,46	1				1		3,08
	01:00	9,50	7,81	1,69	1				1		2,25
	02:00	9,28	7,37	1,91	1				1		2,02
	03:00	9,10	7,35	1,75	1				1		1,84
	04:00	8,94	7,31	1,63	1				1		1,70
	05:00	9,22	7,56	1,67	1				1		1,95
	06:00	9,92	7,97	1,96	1				1		2,67
	07:00	11,07	8,90	2,17	1				1		3,79
	08:00	11,53	8,55	2,99	1				1		4,07
	09:00	12,00	8,48	3,51	1				1		4,27
	10:00	12,52	8,40	4,11	1				1		4,38
	11:00	12,55	8,33	4,22	1				1		4,40
	12:00	12,31	8,15	4,17	1				1		4,31
	13:00	12,28	8,30	3,98	1				1		4,30
	14:00	11,60	8,45	3,15	1				1		4,06
	15:00	11,47	9,39	2,07	1				1		4,04
	16:00	10,99	9,61	1,39	1				1		3,73
	17:00	11,94	10,96	0,99	1			1	1		2,44
	18:00	12,71	12,09	0,62	1			1	1		1,31
	19:00	14,15	13,70	0,45	1			1	1		2,75
	20:00	15,96	15,66	0,30	1			1	1		4,80
	21:00	15,16	14,82	0,34	1			1	1		3,77
	22:00	13,35	12,63	0,73	1			1	1		1,95
	23:00	11,93	11,02	0,90	1			1	1		2,44

Λόγω λειτουργικών προβλημάτων, η μονάδα G11 είναι τελευταία σε σειρά ένταξης. Το ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ 2 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 15:35.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης