

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Πέμπτη, 23 Απριλίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500			
Η Ρ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 23 Απριλίου 2026	00:00	10,11	9,01	1,10			1		1		2,96
	01:00	9,27	8,11	1,16			1		1		2,31
	02:00	9,13	8,21	0,93			1		1		2,12
	03:00	9,08	8,78	0,30			1		1		1,88
	04:00	9,01	8,62	0,39			1		1		1,83
	05:00	9,28	8,87	0,42			1		1		2,10
	06:00	9,97	8,47	1,50			1		1		2,77
	07:00	11,62	9,98	1,63					1	1	2,58
	08:00	12,60	10,42	2,18					1	1	3,73
	09:00	13,00	10,56	2,44					1	1	4,50
	10:00	13,10	10,19	2,91					1	1	3,91
	11:00	13,32	10,49	2,83					1	1	4,28
	12:00	13,64	11,05	2,59					1	1	4,85
	13:00	13,97	10,65	3,32					1	1	4,92
	14:00	13,74	10,37	3,37					1	1	4,72
	15:00	13,05	9,65	3,40					1	1	3,78
	16:00	12,92	10,18	2,74					1	1	3,77
	17:00	12,57	9,60	2,97					1	1	3,34
	18:00	12,98	10,14	2,84					1	1	4,43
	19:00	14,22	11,34	2,88					1	1	5,39
	20:00	15,78	12,27	3,50					1	1	6,31
	21:00	15,42	11,65	3,78					1	1	5,94
	22:00	14,01	10,46	3,55					1	1	5,26
	23:00	12,64	9,71	2,93					1	1	3,78

Λόγω λειτουργικών προβλημάτων, η μονάδα G11 είναι τελευταία σε σειρά ένταξης. Το ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ 2 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 18:20.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης