

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Παρασκευή, 24 Απριλίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500			
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 24 Απριλίου 2026	00:00	11,41	9,38	2,03					1	1	2,20
	01:00	10,35	7,61	2,74						1	3,62
	02:00	10,00	7,19	2,80						1	3,51
	03:00	9,57	6,60	2,97						1	3,46
	04:00	9,51	6,50	3,01						1	3,44
	05:00	9,90	6,57	3,32						1	3,60
	06:00	10,73	7,06	3,68						1	3,82
	07:00	12,25	8,65	3,59						1	4,35
	08:00	12,82	9,76	3,06					1	1	3,89
	09:00	12,74	9,85	2,89					1	1	3,56
	10:00	11,98	9,78	2,20					1	1	2,76
	11:00	11,16	9,34	1,82					1	1	2,34
	12:00	10,74	8,63	2,11	1				1		3,46
	13:00	10,74	9,50	1,23	1			1	1		1,35
	14:00	10,63	9,62	1,02	1				1		3,36
	15:00	10,65	9,23	1,41	1				1		3,45
	16:00	10,60	8,25	2,35	1				1		3,32
	17:00	11,81	9,83	1,98	1				1		4,21
	18:00	12,99	11,32	1,68	1		1		1		1,95
	19:00	14,20	11,85	2,35	1		1		1		2,80
	20:00	15,82	12,97	2,85	1		1		1		4,44
	21:00	15,61	12,56	3,05	1		1		1		4,26
	22:00	14,15	11,78	2,37	1		1		1		2,82
	23:00	12,63	10,53	2,10	1				1		4,42

Λόγω λειτουργικών προβλημάτων, η μονάδα G11 είναι τελευταία σε σειρά ένταξης. Δοκιμαστική λειτουργία της G11 στο διάστημα 12:50-14:20

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης