

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Σάββατο, 25 Απριλίου 2026			
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
Η Ε Ρ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 25 Απριλίου 2026	00:00	11,08	8,86	2,22	1				1		3,85
	01:00	10,23	8,42	1,81	1				1		2,99
	02:00	9,97	8,08	1,89	1				1		2,76
	03:00	9,67	7,77	1,90	1				1		2,43
	04:00	9,49	7,70	1,79	1				1		2,27
	05:00	9,63	7,74	1,88	1				1		2,43
	06:00	10,20	9,35	0,85	1				1		3,03
	07:00	11,13	10,09	1,04	1				1		3,86
	08:00	11,98	10,98	1,00				1		1	2,76
	09:00	13,34	12,26	1,08				1		1	4,05
	10:00	13,56	13,44	0,13	1					1	3,30
	11:00	13,76	13,76	0,00	1					1	3,62
	12:00	12,78	12,41	0,37	1					1	2,61
	13:00	12,77	12,58	0,19	1					1	2,51
	14:00	13,83	13,82	0,01	1	1				1	2,61
	15:00	13,40	12,25	1,15		1				1	3,19
	16:00	12,66	10,32	2,34		1				1	2,52
	17:00	12,77	10,51	2,26		1				1	2,55
	18:00	13,30	10,58	2,72	1					1	3,11
	19:00	14,36	11,03	3,33	1					1	4,11
	20:00	15,93	12,22	3,71	1					1	5,57
	21:00	15,61	11,89	3,72	1					1	5,40
	22:00	14,13	10,64	3,49	1					1	4,02
	23:00	13,00	10,00	3,00	1					1	3,77

Λόγω λειτουργικών προβλημάτων, η μονάδα G11 είναι τελευταία σε σειρά ένταξης. Κατά το διάστημα 23:25 με 23:40, πραγματοποιήθηκε πλύσιμο του υπερπληρωτή της G13.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης