

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Κυριακή, 26 Απριλίου 2026			
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
Η Ε Ρ Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 26 Απριλίου 2026	00:00	11,33	7,51	3,82	1				1		4,17
	01:00	10,37	7,19	3,19	1				1		3,24
	02:00	9,99	7,31	2,68	1				1		2,72
	03:00	9,63	7,28	2,35	1				1		2,41
	04:00	9,32	7,27	2,06	1				1		2,14
	05:00	9,42	7,59	1,83	1				1		2,19
	06:00	9,87	7,43	2,44	1				1		2,71
	07:00	10,40	7,60	2,81	1				1		3,13
	08:00	10,78	7,87	2,91	1				1		3,59
	09:00	11,17	8,13	3,04	1				1		4,01
	10:00	11,19	8,21	2,98	1				1		3,95
	11:00	11,28	8,13	3,15	1				1		3,97
	12:00	11,00	7,28	3,72	1				1		3,81
	13:00	10,84	7,34	3,50	1				1		3,68
	14:00	9,83	7,27	2,56	1				1		2,66
	15:00	9,25	7,25	2,00	1				1		2,01
	16:00	9,18	7,23	1,95	1				1		1,95
	17:00	10,15	7,30	2,85	1				1		2,88
	18:00	11,25	8,02	3,23	1				1		3,94
	19:00	12,62	9,59	3,02	1				1		4,42
	20:00	14,49	12,08	2,41	1			1	1		3,09
	21:00	14,34	12,13	2,21	1			1	1		2,98
	22:00	12,76	11,10	1,66	1			1	1		2,61
	23:00	11,36	10,43	0,93	1				1		3,98

Λόγω λειτουργικών προβλημάτων, η μονάδα G11 είναι τελευταία σε σειρά ένταξης. Κατά το διάστημα 22:25 με 23:05, πραγματοποιήθηκε πλύσιμο του υπερπληρωτή της G12 και της G2.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης