

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Δευτέρα, 27 Απριλίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500			
Η Ε Ρ Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 27 Απριλίου 2026	00:00	10,03	8,67	1,36	1				1		2,79
	01:00	9,32	7,55	1,78	1				1		2,12
	02:00	9,09	7,13	1,96	1				1		1,98
	03:00	8,92	7,16	1,76	1				1		1,77
	04:00	8,91	7,18	1,72	1				1		1,72
	05:00	9,17	7,28	1,89	1				1		1,90
	06:00	9,94	7,39	2,55	1				1		2,73
	07:00	11,13	7,42	3,71	1				1		3,92
	08:00	11,11	7,83	3,29	1				1		3,84
	09:00	10,91	7,77	3,15	1				1		3,69
	10:00	10,51	7,82	2,69	1				1		3,34
	11:00	10,17	7,85	2,31	1				1		2,90
	12:00	10,18	8,01	2,17	1				1		2,92
	13:00	10,27	7,51	2,77	1				1		3,00
	14:00	10,13	7,26	2,88	1				1		2,96
	15:00	9,64	7,41	2,24	1				1		2,38
	16:00	9,73	7,19	2,54	1				1		2,54
	17:00	10,37	7,22	3,15	1				1		3,14
	18:00	11,74	7,58	4,16	1				1		4,17
	19:00	13,01	8,43	4,58	1				1		4,56
	20:00	14,95	9,74	5,21	1				1		5,28
	21:00	14,52	9,34	5,18	1				1		5,18
	22:00	12,79	8,26	4,53	1				1		4,53
	23:00	11,33	7,35	3,99	1				1		3,99

Λόγω λειτουργικών προβλημάτων, η μονάδα G11 είναι τελευταία σε σειρά ένταξης. Το διάστημα 08:00 με 15:15 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης