

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Τρίτη, 28 Απριλίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500			
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 28 Απριλίου 2026	00:00	9,96	7,26	2,70	1				1		2,81
	01:00	9,01	7,42	1,58	1				1		2,11
	02:00	8,74	7,10	1,63	1				1		1,79
	03:00	8,85	7,25	1,60	1				1		1,71
	04:00	8,68	7,27	1,42	1				1		1,50
	05:00	9,01	7,35	1,67	1				1		1,92
	06:00	9,32	7,23	2,09	1				1		2,71
	07:00	10,32	7,77	2,54	1			1			3,78
	08:00	10,66	8,18	2,48	1			1			3,63
	09:00	11,13	7,47	3,66	1			1			3,92
	10:00	10,71	7,42	3,29	1			1			3,52
	11:00	10,54	7,31	3,23	1			1			3,28
	12:00	10,44	7,26	3,18	1			1			3,21
	13:00	10,62	7,28	3,34	1			1			3,34
	14:00	9,93	7,33	2,61	1			1			2,66
	15:00	9,58	6,46	3,12				1	1		3,28
	16:00	9,50	6,59	2,91				1	1		3,41
	17:00	10,13	7,25	2,89				1	1		3,67
	18:00	11,15	7,89	3,26				1	1		4,19
	19:00	12,37	8,74	3,64		1			1		4,63
	20:00	14,33	9,90	4,43		1			1		5,23
	21:00	13,82	9,64	4,18		1			1		5,13
	22:00	12,70	8,79	3,91		1			1		4,64
	23:00	11,53	8,23	3,30		1			1		4,10

Λόγω λειτουργικών προβλημάτων, η μονάδα G11 είναι τελευταία σε σειρά ένταξης. Το διάστημα 09:15 με 18:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο ΑΠ ΦΤΕΡΙΑΣ. Το διάστημα 08:00 με 08:30 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης