

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Κυριακή, 29 Μαρτίου 2026			
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
Η Ε Ρ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 29 Μαρτίου 2026	00:00	12,45	9,89	2,56		1	1		1		3,44
	01:00	11,27	10,00	1,28		1			1		3,95
	02:00	11,08	11,00	0,07		1			1		4,19
	03:00										
	04:00	10,78	10,72	0,06		1			1		3,77
	05:00	10,36	9,39	0,97		1			1		3,60
	06:00	10,56	9,05	1,52		1			1		3,70
	07:00	11,53	11,02	0,51		1			1		4,29
	08:00	11,95	11,60	0,35		1			1		4,18
	09:00	12,16	12,09	0,08		1	1		1		1,78
	10:00	12,71	12,62	0,09		1	1		1		2,33
	11:00	13,53	13,21	0,32		1	1		1		3,15
	12:00	14,37	13,86	0,51		1				1	4,62
	13:00	15,20	13,58	1,62		1				1	5,32
	14:00	14,88	12,20	2,68		1				1	5,13
	15:00	12,51	11,79	0,73		1				1	2,76
	16:00	11,47	10,84	0,62		1				1	1,71
	17:00	12,58	12,41	0,17		1				1	2,83
	18:00	13,87	13,69	0,19		1				1	4,12
	19:00	16,33	16,01	0,32		1	1			1	4,06
	20:00	18,30	17,88	0,42		1	1			1	4,93
	21:00	18,10	17,83	0,27		1	1			1	4,73
	22:00	16,36	16,00	0,36		1	1			1	2,99
	23:00	14,42	14,14	0,28		1				1	4,66

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης