

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Τρίτη, 31 Μαρτίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500			
Η Ρ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 31 Μαρτίου 2026	00:00	11,94	11,75	0,19		1	1				4,18
	01:00	10,66	10,36	0,29		1	1				3,43
	02:00	10,58	9,70	0,88		1	1				3,35
	03:00	10,14	8,89	1,25		1	1				2,91
	04:00	9,84	8,85	0,99		1	1				2,61
	05:00	10,01	9,02	0,99		1	1				2,78
	06:00	10,99	9,82	1,17		1	1				3,76
	07:00	12,56	9,26	3,30		1	1				4,40
	08:00	13,73	10,21	3,52		1	1				4,81
	09:00	14,61	10,84	3,76		1	1				5,11
	10:00	13,66	9,98	3,67		1	1				4,78
	11:00	14,20	10,23	3,97		1	1				4,97
	12:00	15,13	10,96	4,17		1	1				5,30
	13:00	15,79	11,69	4,10		1				1	5,53
	14:00	14,96	10,95	4,01		1				1	5,21
	15:00	14,50	11,38	3,12		1				1	4,75
	16:00	14,27	11,35	2,92		1				1	4,52
	17:00	14,65	11,63	3,02		1				1	4,89
	18:00	15,68	11,06	4,62		1				1	5,49
	19:00	17,36	12,43	4,93		1				1	6,17
	20:00	18,85	14,08	4,77		1				1	6,80
	21:00	18,31	15,16	3,15		1				1	6,79
	22:00	16,19	13,81	2,38		1				1	6,13
	23:00	13,97	11,38	2,59		1				1	4,21

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης