

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας									Τετάρτη, 1 Απριλίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ρ Ε Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τετάρτη, 1 Απριλίου 2026	00:00	1,99	1,96	0,03			1		1		1					0,30	0,31	
	01:00	1,81	1,81	0,01			1		1							0,61	0,64	
	02:00	1,76	1,68	0,08			1		1							0,62	0,62	
	03:00	1,76	1,52	0,24			1		1							0,61	0,61	
	04:00	1,70	1,28	0,42			1		1							0,57	0,59	
	05:00	1,68	1,22	0,45			1		1							0,56	0,56	
	06:00	1,59	1,21	0,38			1		1							0,47	0,47	
	07:00	1,80	1,33	0,47			1		1							0,62	0,63	
	08:00	1,98	1,54	0,43			1		1							0,69	0,69	
	09:00	2,20	1,69	0,51			1		1							0,72	0,71	
	10:00	2,45	2,18	0,27		1	1		1							0,59	0,58	
	11:00	2,64	2,06	0,58		1	1		1							0,90	0,91	
	12:00	2,74	2,43	0,32			1	1	1							0,85	0,88	
	13:00	2,69	2,19	0,50			1	1	1							0,94	0,93	
	14:00	2,56	2,55	0,01			1	1	1							0,87	0,87	
	15:00	2,60	2,26	0,34			1	1	1							0,90	0,90	
	16:00	2,59	2,30	0,29			1	1	1							0,90	0,88	
	17:00	2,63	1,92	0,71			1	1	1							0,91	0,91	
	18:00	2,56	1,89	0,68			1	1	1							0,86	0,86	
	19:00	2,60	1,95	0,65			1	1	1							0,88	0,88	
	20:00	2,59	1,83	0,76			1	1	1							0,89	0,89	
	21:00	2,35	1,77	0,58			1	1	1							0,66	0,67	
	22:00	2,12	1,70	0,42			1	1	1							0,45	0,44	
	23:00	1,93	1,65	0,29			1	1	1							0,32	0,37	

Μερική διαθεσιμότητα του ΑΠ από τις 12:10 λόγω βλάβης στην Α/Γ 1.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης