

| ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ | | | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | | Παρασκευή, 10 Απριλίου 2026 | | | | | |
|-----------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------------|-------|-------|---|--|--|
| Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | | |
| Η Ε Ρ Ρ | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G10 | G11 | G12 | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) | |
| Παρασκευή, 10 Απριλίου 2026 | 00:00 | 2,41 | 2,36 | 0,05 | | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | 0,73 | 0,74 | |
| | 01:00 | 2,18 | 2,15 | 0,03 | | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | 0,49 | 0,50 | |
| | 02:00 | 2,06 | 2,05 | 0,01 | | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | 0,38 | 0,39 | |
| | 03:00 | 1,97 | 1,96 | 0,00 | | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | 0,29 | 0,29 | |
| | 04:00 | 1,86 | 1,86 | 0,00 | | | 1 | | 1 | | | | | | | 0,56 | 0,59 | |
| | 05:00 | 1,91 | 1,90 | 0,01 | | | 1 | | 1 | | | | | | | 0,66 | 0,67 | |
| | 06:00 | 2,00 | 1,94 | 0,06 | | | 1 | | 1 | | | 1 | | | | 0,36 | 0,34 | |
| | 07:00 | 2,06 | 2,02 | 0,04 | | | 1 | | 1 | | | 1 | | | | 0,37 | 0,38 | |
| | 08:00 | 2,23 | 2,21 | 0,01 | | | 1 | | 1 | | | 1 | | | | 0,54 | 0,54 | |
| | 09:00 | 2,38 | 2,38 | 0,00 | | | 1 | | 1 | | | 1 | | | | 0,70 | 0,70 | |
| | 10:00 | 2,28 | 2,28 | 0,00 | | | 1 | | 1 | | | 1 | | | | 0,60 | 0,60 | |
| | 11:00 | 2,24 | 2,24 | 0,00 | | | 1 | | 1 | | | 1 | | | | 0,57 | 0,56 | |
| | 12:00 | 2,15 | 2,15 | 0,00 | | | 1 | | 1 | | | 1 | | | | 0,48 | 0,47 | |
| | 13:00 | 2,16 | 2,16 | 0,00 | | | 1 | | 1 | | | 1 | | | | 0,48 | 0,48 | |
| | 14:00 | 2,22 | 2,22 | 0,00 | | | 1 | | 1 | | | 1 | | | | 0,56 | 0,54 | |
| | 15:00 | 2,23 | 2,23 | 0,00 | | | 1 | | 1 | | | 1 | | | | 0,56 | 0,55 | |
| | 16:00 | 2,27 | 2,27 | 0,00 | | | 1 | | 1 | | | 1 | | | | 0,58 | 0,58 | |
| | 17:00 | 2,34 | 2,34 | 0,00 | | | 1 | | 1 | | | 1 | | | | 0,65 | 0,65 | |
| | 18:00 | 2,54 | 2,54 | 0,00 | | | 1 | | 1 | | | 1 | | | | 0,84 | 0,85 | |
| | 19:00 | 2,88 | 2,88 | 0,00 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| 20:00 | 3,03 | 3,02 | 0,01 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 0,88 | 0,87 | | |
| 21:00 | 2,74 | 2,73 | 0,01 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 0,72 | 0,75 | | |
| 22:00 | 2,70 | 2,70 | 0,00 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | 0,94 | 0,94 | | |
| 23:00 | 2,74 | 2,74 | 0,00 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | 0,96 | 0,96 | | |

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης