

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τετάρτη, 1 Απριλίου 2026			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	29,000		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Α/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 1 Απριλίου 2026	00:00	18,85	15,18	3,66			1	1							5,35	5,35
	01:00	16,37	13,10	3,27			1					1			5,51	5,73
	02:00	15,97	13,37	2,60			1					1			6,20	6,20
	03:00	15,50	13,97	1,53			1					1			6,34	6,34
	04:00	14,70	13,33	1,37			1					1			6,34	6,34
	05:00	15,69	14,83	0,86			1					1			6,34	6,34
	06:00	17,92	17,35	0,57	1		1								6,33	6,33
	07:00	21,60	20,84	0,75	1		1								6,24	7,56
	08:00	23,78	21,78	2,00			1	1							8,66	8,32
	09:00	25,11	22,36	2,76			1	1							9,29	9,29
	10:00	25,78	22,66	3,12			1	1							9,50	9,02
	11:00	26,86	23,84	3,01			1	1					1		9,81	9,40
	12:00	28,00	25,35	2,65			1	1					1		9,85	9,80
	13:00	29,23	27,63	1,60		1	1	1							8,42	8,62
	14:00	29,66	27,69	1,97		1	1	1							9,55	9,05
	15:00	28,53	25,86	2,68		1	1	1							8,52	8,52
	16:00	27,90	25,29	2,61		1	1	1							7,96	7,96
	17:00	28,83	23,88	4,95		1	1	1							8,14	8,21
	18:00	29,95	25,07	4,88		1	1	1							7,28	9,34
	19:00	31,77	27,67	4,10		1	1	1							7,45	11,03
	20:00	32,20	27,14	5,06		1	1	1							9,85	11,03
	21:00	30,08	25,53	4,56		1	1	1							9,78	9,47
	22:00	26,46	23,75	2,71		1	1	1							7,26	7,26
	23:00	23,12	21,95	1,17		1	1	1							4,01	4,01

Τα ΑΠ ΡΟΧΙΑΔΕΣ και ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης. Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ και ΑΠ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Από τις απογευματινές ώρες επικρατούσε κακοκαιρία. Μερική διακοπή στις 23:00.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης