

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Πέμπτη, 2 Απριλίου 2026			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	29,000		
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Α/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 2 Απριλίου 2026	00:00	19,86	18,97	0,89		1	1	1							3,78	3,78
	01:00	17,59	15,82	1,77			1	1							4,20	4,20
	02:00	17,49	14,64	2,85	1			1							5,25	4,75
	03:00	16,84	14,51	2,33	1			1							4,71	4,71
	04:00	15,86	14,51	1,35	1			1							3,72	3,72
	05:00	16,56	14,54	2,02	1			1							4,38	4,38
	06:00	18,63	15,01	3,62	1			1							6,40	6,40
	07:00	22,09	17,41	4,67	1			1							8,12	7,73
	08:00	23,64	22,86	0,78	1		1	1							2,89	3,67
	09:00	24,12	23,38	0,74	1		1	1							2,87	4,14
	10:00	21,75	17,99	3,76			1	1							6,38	7,28
	11:00	21,47	17,43	4,04			1	1							6,74	6,99
	12:00	22,43	17,90	4,54			1	1							7,37	7,85
	13:00	22,24	19,81	2,43			1	1							7,47	7,76
	14:00	25,21	20,83	4,38			1	1							9,23	8,82
	15:00	24,09	18,70	5,39			1	1							8,85	8,43
	16:00	23,97	17,52	6,44			1	1							8,79	8,39
	17:00	24,56	17,97	6,59			1	1							9,00	8,60
	18:00	26,76	20,03	6,73			1	1							9,71	9,37
	19:00	30,33	23,23	7,10	1		1	1							9,81	10,36
20:00	31,92	24,73	7,19	1		1	1							9,82	11,03	
21:00	29,91	23,20	6,71	1		1	1							9,62	9,93	
22:00	26,47	21,73	4,75	1		1	1							6,96	6,50	
23:00	22,69	18,48	4,21	1		1	1							6,37	6,37	

Τα ΑΠ ΡΟΧΙΑΔΕΣ, ΑΙΠΟΣ, ΑΜΑΝΗΣ και ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης. Το ΑΠ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ και ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε κακοκαιρία. Μερική διακοπή στις 13:20 λόγω βλάβης στο δίκτυο. Το διάστημα 07:30 με 15:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Το ΑΠ ΜΥΛΟΣ 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από 18:00. Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΑ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 13:30 και το ΑΠ ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 2 έως τις 16:00.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης