

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Παρασκευή, 3 Απριλίου 2026			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	29,000		
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Α/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 3 Απριλίου 2026	00:00	19,55	14,95	4,60	1			1							6,49	6,82
	01:00	17,63	14,21	3,42	1			1							4,70	4,89
	02:00	17,49	14,21	3,28	1			1							4,49	4,75
	03:00	16,96	14,15	2,81	1			1							3,97	4,22
	04:00	16,00	14,03	1,98	1			1							3,03	3,27
	05:00	16,52	14,11	2,41	1			1							3,48	3,78
	06:00	18,75	14,18	4,56	1			1							5,68	6,01
	07:00	22,44	16,14	6,30	1			1							7,65	7,85
	08:00	24,09	17,83	6,26	1			1							7,92	8,43
	09:00	24,22	18,51	5,71			1	1							8,19	8,48
	10:00	24,37	18,63	5,74			1	1							8,44	8,53
	11:00	25,77	19,83	5,94			1	1							9,43	9,02
	12:00	24,46	18,48	5,97			1	1							8,98	8,56
	13:00	27,13	21,35	5,77			1	1							8,77	9,49
	14:00	28,17	22,58	5,59			1	1					1		9,77	9,86
	15:00	26,60	19,81	6,79			1	1					1		9,32	9,31
	16:00	25,90	19,45	6,45			1	1					1		8,59	9,06
	17:00	26,91	20,18	6,72			1	1					1		9,49	9,42
	18:00	27,73	21,68	6,06			1	1					1		9,77	9,71
	19:00	29,44	23,65	5,79			1	1					1		9,81	10,30
20:00	31,46	28,76	2,70	1		1	1							9,81	11,01	
21:00	29,71	28,78	0,93	1		1	1							9,67	9,74	
22:00	26,46	25,86	0,61	1		1	1							7,22	7,22	
23:00	23,96	23,46	0,50	1		1	1							4,80	4,80	

Τα ΑΠ ΡΟΧΙΑΔΕΣ και ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης. Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ και ΑΠ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το διάστημα 08:00 με 15:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Το ΑΠ ΜΥΛΟΣ 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 11:55. Το ΑΠ ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 2 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 11:55 έως 17:35.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης